

## ATTESTATION CREDIT D'IMPOT

### BALLONS ECS POMPE A CHALEUR DEVILLE THERMIQUE ACHETES ET INSTALLEES EN 2010

DEVILLE THERMIQUE certifie par la présente que les ballons thermodynamique destinés à la production d'eau chaude sanitaire mentionnés dans le tableau ci-dessous possèdent un coefficient de performance supérieur ou égal à 2.5 selon la norme d'essai EN 255-3.

Modèle	Norme de référence	Performances
<i>BALLON ECS THERMODYNAMIQUE</i>		
CETHI 2	EN 255-3	COP > 2.5
CETHI ECO	EN 255-3	COP > 2.5

Ces modèles sont de ce fait éligibles au crédit d'impôt 2010 (à déclarer en 2011) sous certaines conditions précisées dans la Loi de Finances.